



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr. 1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.: RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 - Certificat nr. 730C
ISO 14001 - Certificat nr. 388M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 269HS

NR. 32326 / 21.09.2017

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de SC Compania de Utilități Publice Dunărea Braila SA, Str. Piața Uzinei Nr. 1, 810140, localitatea Braila, județul Braila, RO7179966/10.04.1995, J09/215/14.03.1995, Tel: 0239 692900, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apa Buzău – Ialomița **Aviz de Gospodărire a Apelor** pentru desfășurarea activității: **Studiu de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Braila, în perioada 2014 – 2020”**, localizat în județul Braila, în următoarele UAT-uri: Consiliul Județean Braila, Municipiul Braila, Orasele: Faurei, Ianca, Insuratei, Comunele: Baraganul, Bertestii de Jos, Cazasu, Chiscani, Ciocile, Ciresu, Dudești, Frecatei, Galbenu, Gradistea, Gropeni, Jirlau, Marasu, Maxineni, Mircea Voda, Movila Miresii, Romanu, Rosiori, Salcia Tudor, Silistea, Stancuta, Surdila Gaiseanca, Sutești, Tichilești, Ulmu, Vadeni, Victoria, Visani, Viziru și Zăvoaia.

Această investiție constă în reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Braila.

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta: permanent 800,937km aducțiuni și rețele de apă (reabilitări și extinderi) și 629,723km colectoare și rețele de canalizare (reabilitări și extinderi), precum și următoarele ape uzate: SEAU Braila = 95.040mc/zi (debit zilnic mediu), SEAU Gropeni = 600mc/zi (debit zilnic mediu), SEAU Faurei = 7.536mc/zi (debit zilnic mediu), SEAU Insuratei = 2.921mc/zi (debit zilnic mediu), ce se vor evacua în Fluviul Dunărea, râul Buzău și râul Calmatui după ce au fost epurate prin treapta terțiara de epurare la SEAU Braila, SEAU Faurei, SEAU Insuratei și prin treapta mecano-biologică SEAU Gropeni.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile [Legii apelor nr. 107/1996](#), cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Ec. Sorina-Andreea Podaru – Manager Proiect, Tel: 0728857382, după data de 22.09.2017.



Director General

Ing.  SILVIU MANGIUREA